

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年10月27日

福島県立郡山東高等学校長

工事（委託業務）番号	21-79190-0002
工事（委託業務）名	郡山東高等学校グラウンドネット嵩上げ工事
質 問 事 項	
① 金抜き設計書 電気工事の水銀灯、TVアンテナ撤去設置につきましてTVアンテナは1基と図面にありましたが、照明の数量・架台の数量・ケーブルの数量表記ないと電気工事の見積ができないので教えてください。 ② 防球ネット新設工事では、高所作業車の日数記載してありますが、電気工事では1式となっています。電気工事の撤去・再設置の参考日数等教えていただけないでしょうか。 ③ 金抜き設計書に警備員と記載ありますが、警備員Bでよろしいでしょうか。 ④ 金抜き設計書の重機回送費は、山砂敷き込み用のバックホーの回送と考えてよろしいでしょうか。 ⑤ 金抜き設計書の鉄板板の枚数はご協議いただけるのでしょうか。 ⑥ 工事期間ですが、4ヶ月（120日）と考えてよろしいでしょうか。積み上げによる共通費の金額が変わるのでご指示願います。	
回 答 事 項	
① 照明・架台は、既設のネット柱に設置している2台を撤去し、新設のネット柱の一番北側の2本に再設置します。ケーブルについては既存配線より繋ぎ込みとなり約20m程度を想定しています。 ② 3日を想定しています。 ③ そのとおりです。 ④ そのとおりです。 ⑤ 現地の状況により協議に応じます。 ⑥ 4ヶ月と考えて差し支えありません。	

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和3年10月27日

福島県立郡山東高等学校長

工事（委託業務）番号	21-79190-0002
工事（委託業務）名	郡山東高等学校グラウンドネット嵩上げ工事
質 問 事 項	
採用単価の公表をお願い致します。	
回 答 事 項	
金額の公表はしていません。	